



Einsatz

Presseteam der Feuerwehr
Verbandsgemeinde Edenkoben

Datum: 05. Oktober 2019

Alarmzeit: 2:24 Uhr

Art des Einsatzes: Brandmeldealarm

Einsatzort: Industriebetrieb, Edenkoben

Einsatzbericht:

In einem Betrieb im Edenkobener Industriegebiet löste die automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehreinheiten stellten diese fest, dass die Schaumlöschanlage eines außenliegenden Tanklagers ausgelöst hatte. Der Löschschaum war bereits über die für die Rückhaltung eingeplante Tanktasse ausgetreten und lief über die Hoffläche.

Die Einsatzkräfte erkundeten zunächst, unter anderem durch den Einsatz von Messgeräten und Wärmebildkameras, ob eine Gefahrenlage bestand. Nachdem dies ausgeschlossen werden konnte und auch kein Grund für die Auslösung der Löschanlage ersichtlich war, wurde diese abgestellt.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste die Ausbreitung des Löschschaums soweit möglich gestoppt werden. Dazu wurden unter Hinzuziehung der Fachbehörden der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße (KV SÜW) und der Struktur- und Dienstleistungsdirektion Süd aus Neustadt (SGD) an der Weinstraße die Kanalisation abgedichtet und der Löschschaum mittels Saugwägen aufgenommen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Um die Ausbreitung des Löschschaums aufgrund des herrschenden Windes zu begrenzen, wurde der Schaum mittels Planen abgedeckt, bis er aufgenommen werden konnte. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Edenkoben unterstützten bei diesen Arbeiten.

Einheiten / Fahrzeuge: FEZ, Kdow Edenkoben, KLAF Edenkoben, HLF20 Edenkoben, DLK23/12 Edenkoben, TLF24/48 Edenkoben, MZF2 Edenkoben, Dekon-P Gefahrgutgruppe VG Edenkoben, MTF Edenkoben, LF20-KatS Edesheim, LF8 Venningen, ELW Maikammer, GW-Mess Landau, Rettungsdienst, Polizei, Abwasserwerk der Wasserwerke der VG Edenkoben, untere Wasserbehörde der KV SÜW, obere Wasserbehörde der SGD

Dauer des Einsatzes: 8,5 Stunden