Feuerwehr
Verbandsgemeinde
Edenkoben

Einsatz

Presseteam der Feuerwehr
Verbandsgemeinde Edenkoben

Datum: 06. März 2024
Alarmzeit: 00:20 Uhr

Art des Einsatzes: Brandmeldealarm

Einsatzort: Edenkoben

Einsatzbericht:

In einer Beherbergugsstätte in Edenkoben löste die automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Bei der Erkundung vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Saunaofen, der offensichtlich vergessen wurde abzustellen, überhitzt war und die Brandmeldeanlage auslöste. Der Ofen wurde abgeschaltet und der Gebäudebereich kontrolliert. Anschließend konnte die Einsatzstelle dem anwesenden Hausmeister übergeben werden.

Einheiten / Fahrzeuge: FEZ, KLAF Edenkoben, HLF20 Edenkoben, TLF4000 Edenkoben, DLK 23/12 Edenkoben, LF20-KatS Edesheim, LF8 Venningen, Rettungsdienst, Polizei
Dauer des Einsatzes: 0,75 Stunden