



Feuerwehr
Verbandsgemeinde
Edenkoben

Einsatz

Presseteam der Feuerwehr
Verbandsgemeinde Edenkoben

Datum: 07. September 2024

Alarmzeit: 11:41 Uhr

Art des Einsatzes: kleine technische Hilfeleistung

Einsatzort: Burrweiler

Einsatzbericht:

Ein in eine Stromleitung gestürzter Baum Nahe Burrweiler war Grund für die Alarmierung der Feuerwehren der VG Edenkoben. Durch die Einwirkung des elektrischen Stromes kam es zu andauernden Entzündungen und Aufflammen an der Baumkrone. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und forderten den Notdienst des Netzbetreibers an. Nach Abschaltung der Freileitung konnte der Baum entfernt und die Zündquelle somit beseitigt werden.

Einheiten / Fahrzeuge: FEZ, TSF-W Burrweiler, TSF-W Gleisweiler, HLF20 Edenkoben, DLK 23/12 Edenkoben, Notdienst Pfalzwerke

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde