



Einsatz

Presseteam der Feuerwehr
Verbandsgemeinde Edenkoben

Datum: 12. August 2020

Alarmzeit: 17:56 Uhr

Art des Einsatzes: Rauchwarnmelder in Bürogebäude ausgelöst

Einsatzort: Edenkoben

Einsatzbericht:

In einem Bürogebäude in Edenkoben löste die interne Hausalarmierungsanlage Brandalarm aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt.

Bei der Kontrolle konnten die Einsatzkräfte keine Gefahrenlage feststellen. Vermutlich wurde die Auslösung durch einen kurzen Stromausfall ausgelöst.

Alle Mitarbeiter konnten wieder zurück in das Gebäude.

Einheiten / Fahrzeuge: FEZ, KLAF Edenkoben, HLF20 Edenkoben, DLK23/12 Edenkoben, LF20-KatS Edesheim, Polizei

Dauer des Einsatzes: 0,75 Stunden