



Feuerwehr
Verbandsgemeinde
Edenkoben

Einsatz

Presseteam der Feuerwehr
Verbandsgemeinde Edenkoben

Datum: 16. November 2021

Alarmzeit: 6:41 Uhr

Art des Einsatzes: Brandmeldealarm

Einsatzort: Edenkoben

Einsatzbericht:

Auch der dritte Alarm der Brandmeldeanlage in einem Hotelbetrieb in Edenkoben betraf den gleichen Melder als bei den zwei vorangegangenen Alarmen und waren vermutlich auf den technischen Defekt der Brandmeldeanlage zurückzuführen. Bei der Erkundung der Einsatzkräfte konnte keine Gefahrenlage festgestellt werden.

Einheiten / Fahrzeuge: FEZ, Kdow Edenkoben, KLAF Edenkoben, HLF20 Edenkoben, DLK23/12 Edenkoben, LF20-KatS Edesheim, LF8 Venningen

Dauer des Einsatzes: 0,5 Stunden