



**Feuerwehr**  
Verbandsgemeinde  
Edenkoben

# Einsatz

**Presseteam der Feuerwehr**  
**Verbandsgemeinde Edenkoben**

**Datum:** 17. August 2021

**Alarmzeit:** 22:49 Uhr

**Art des Einsatzes:** Gasgeruch

**Einsatzort:** Burrweiler

## **Einsatzbericht:**

Ein Gaswarnmelder in einem Gebäude in Burrweiler löste Alarm aus, woraufhin der Hauseigentümer die Feuerwehr verständigte. Er vermutete einen Gasaustritt an der erst kürzlich neu installierten Gasheizung.

Die Einsatzkräfte stellten bei der Erkundung fest, dass sich ein Rohr an der Heizung gelöst hatte und dadurch der Alarm verursacht wurde. Die Heizung wurde daraufhin außer Betrieb genommen und das Gebäude gelüftet.

**Einheiten / Fahrzeuge:** FEZ, TSF-W Burrweiler, KLAF Edenkoben, LF20-KatS Edesheim, TLF8/18 Edesheim, ELW Maikammer, GW-Mess Landau, GWG Landau, Rettungsdienst, Polizei

**Dauer des Einsatzes:** 1 Stunde