



Feuerwehr
Verbandsgemeinde
Edenkoben

Einsatz

Presseteam der Feuerwehr
Verbandsgemeinde Edenkoben

Datum: 21. Mai

Alarmzeit: 10:52 Uhr

Art des Einsatzes: Kleinbrand

Einsatzort: Kleinfischlingen

Einsatzbericht:

In einer elektrischen Anlage in einem Gebäude in Kleinfischlingen kam es zu einem Schmorbrand. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Durch einen anwesenden Elektriker wurde die Anlage außer Betrieb genommen.

Einheiten / Fahrzeuge: FEZ, TSF Kleinfischlingen, LF20-KatS Edesheim, KLAF Edenkoben, Polizei

Dauer des Einsatzes: 1,5 Stunden