



**Feuerwehr**  
Verbandsgemeinde  
Edenkoben

# Einsatz

**Presseteam der Feuerwehr**  
**Verbandsgemeinde Edenkoben**

**Datum:** 23. Mai 2021

**Alarmzeit:** 17:11 Uhr

**Art des Einsatzes:** auslaufende Betriebsstoffe

**Einsatzort:** Rhodt

## **Einsatzbericht:**

Aufgrund einer Verpuffung in einem Wechselrichter einer Photovoltaikanlage wurde die Feuerwehr Rhodt alarmiert.

Da die Sicherung der Anlage ausgelöst hatte, konnte schlimmeres verhindert werden und die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten lediglich eine Brandnachscha halten. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr, konnte die Einsatzstelle einem Fachbetrieb zur weiteren Kontrolle der Anlage übergeben werden.

**Einheiten / Fahrzeuge:** FEZ, TSF-W Rhodt, KLAF Edenkoben

**Dauer des Einsatzes:** 0,75 Stunden